


Утверждаю:

Министр промышленности и энергетики
Чеченской Республики, руководитель
штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения Чеченской Республики


Г.С. Таймасханов

ПРОТОКОЛ № 1

очередного заседания штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения Чеченской Республики

г. Грозный

17.02.2016г.

Председательствовал: Таймасханов Г.С., Министр промышленности и
энергетики Чеченской Республики, руководитель
Штаба.

Присутствовали: Члены штаба:

Корольков Александр Львович	Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ, заместитель руководителя штаба
Муртазалиев Сайд- Хасан Салманович	Управляющий директор АО «Чеченэнерго», заместитель руководителя штаба
Болдышев Сергей Викторович	Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Ставропольское ПМЭС
Зотов Андрей Александрович	Заместитель начальника УГЗ ГУ МЧС России по Чеченской Республике (по согласованию)
Гайдаев Ибрагим Зималиевич	Начальник отдела Кавказского управления Ростехнадзора по ЧР (по согласованию)
Бибулатов Бислан Тутриевич	И.о. Председателя комитета городского хозяйства мэрии г. Грозный (по согласованию)
Байгереев Сапибула Байсултанович	Главный инженер Грозненской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД» СКЖД
Баканиев Мамсур Усамович	Первый заместитель Управляющего директора АО «Чеченэнерго»
Сакказов Артур Алисолтаевич	Заместитель министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Чеченской Республики

Приглашенные:

Магомедов Ризван Абдулхамидович	Первый заместитель министра промышленности и энергетики Чеченской Республики
Сангариев Нуради Аманович	Заместитель министра промышленности и энергетики Чеченской Республики
Идрисов Абубакар Умарович	Директор департамента энергетики Минпромэнерго ЧР
Хашаев Абаз Жабраилович	Начальник отдела электроэнергетики Минпромэнерго ЧР, секретарь Штаба
Абдаев Али Ахметович	Главный инженер ОАО «Чеченгаз»
Никулин Евгений Николаевич	Директор по капитальному строительству филиал ООО «ГЭХ Инжиниринг» в г. Грозный
Матаев Тамирлан Султанович	Генеральный директор ГУП «Чеченская генерирующая компания»

Повестка дня:

1. О ходе прохождения отопительного сезона 2015/2016 годов предприятиями электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. Проблемы и пути их решения.

Докладчики: Муртазалиев С-Х.С., Корольков А.Л., Сакказов А.А., Бибулатов Б.Т., Гайдаев И.З., Абдаев А.А.

2. О предложениях Системного оператора для включения в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на предстоящий пятилетний период. Риски в обеспечении надежности электроснабжения потребителей Чеченской Республики. Механизмы финансирования и выполнения предложенных мероприятий.

Докладчики: Корольков А.Л., Муртазалиев С-Х.С.

3. Ход выполнения мероприятий по титулу строительства ПС 110 кВ «Курчалой» и ПС 110 кВ «Гудермес-Сити».

Докладчик: Муртазалиев С-Х.С.

4. Ход выполнения мероприятий по титулу строительства ПС 110 кВ «Черноречье», ПС 110 кВ «Ведучи» и газопровода на ВГК «Ведучи».

Докладчики: Сангариев Н.А., Муртазалиев С-Х.С.

5. Вопросы строительства объектов Грозненская ТЭС (г. Грозный) и Малая ГЭС (п. Кирова, Заводского района г. Грозный).

Докладчики: Никулин Е.Н., Матаев Т.С., Гайдаев И.З.

6. О состоянии платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы.

Докладчик: Муртазалиев С-Х.С.

7. Об организации эксплуатационного и оперативного обслуживания ПС 110 кВ «Аргунская ТЭЦ». Проблемы и пути их решения.

Докладчики: Корольков А.Л., Сангариев Н.А., Муртазалиев С-Х.С.

ОТМЕТИЛИ:

1. Потребление электроэнергии в Чеченской Республике с ноября 2015г. по январь 2016 года составило 740,4 млн. кВт*ч при средней температуре воздуха за этот период равной 1,9°C, что на 2,4 % (20,8 млн. кВт*ч) ниже аналогичного периода прошлого ОЗП. Максимум потребления мощности Чеченской Республики в ОЗП 2015/2016 зафиксирован 04.01.2016г. в 18:00 час при температуре -13,1°C и составил 492,7 МВт, что на 19,8 МВт (4,2%) выше факта ОЗП 2014/2015 (473,0 МВт, 11.01.2015 20:00 час, -5,5 °С).

2. По сравнению с ОЗП 2014/2015 в текущем ОЗП произошёл рост аварий на объектах АО «Чеченэнерго» на 47% - с 34 до 50 случаев. Увеличение аварийности на ВЛ 110 кВ составило 45%., на оборудовании ПС 110 кВ составило 60%. Число регламентных случаев, связанных с отключением потребителей (на величину 10 МВт и более и численностью отключенных потребителей 25 тыс. человек и более) составило 6 случаев, в ОЗП годом раньше - 7 случаев.

3. Вступление в силу с 01.01.2016 требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2015 № 132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией». Необходимость разработки полноценной инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на 2016 год, которая до настоящее время ещё не принята. Имеются предложения Северокавказского РДУ (письмо от 01.02.2016г. № Р51-62-П-19-219) для включения в ИП АО «Чеченэнерго». Предлагаемые меры в основном направлены на реализацию решений СВМ Грозненской ТЭС.

Отсутствие в проекте инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на 2016-2020 годы строительства ПС 110 кВ «Курчалой».

4. Затянувшееся решение вопроса о собственнике ПС 110 кВ «Аргунская ТЭЦ» не позволяет на должном уровне организовать эксплуатацию данного объекта и организовать взаимодействие с другими субъектами электроэнергетики в соответствии с требованиями нормативных актов.

РЕШИЛИ:

1. По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию о ходе прохождения отопительного сезона 2015/2016 годов предприятиями электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.

1.2. В соответствии с требованием Федерального штаба ресурсоснабжающим организациям (электроэнергия, газ) повысить контроль

за состоянием сетей и усилить наблюдение за паводковой и ветровой ситуацией.

1.3. АО «Чеченэнерго» направить в Штаб справку о причинах увеличения аварийности и мероприятиях по её снижению.

Срок: до 26.02.2016г.

1.4. Предложить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР подготовить и направить в Штаб информацию об обеспеченности социально-значимых объектов ЧР автономными резервными источниками электроснабжения, а также о необходимых мероприятиях для обеспечения объектов ЖКХ и социально-значимых объектов автономными резервными источниками электроснабжения в полном объеме.

Срок: до 01.03.2016г.

2. По второму вопросу:

2.1. АО «Чеченэнерго» проработать вопросы максимального учёта предложений Системного оператора на предстоящий пятилетний период, при разработке окончательного варианта инвестиционной программы Общества.

3. По третьему вопросу:

3.1. Предложить АО «Чеченэнерго» при участии Минпромэнерго ЧР рассмотреть на уровне ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Россети» вопросы финансирования строительства ПС 110 кВ «Курчалой» и ПС 110 кВ «Гудермес-Сити».

3.2. Минпромэнерго ЧР проработать с Минэнерго России возможность включения объектов строительства ПС 110 кВ «Курчалой» и ПС 110 кВ «Гудермес-Сити» в целевую адресную программу Минэнерго России, учитывая их готовность в части наличия проектно-сметной документации в полном объеме.

4. По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию о состоянии реализации проекта строительства внешних инфраструктурных объектов ВГК «Ведучи» (электроэнергия, газ).

4.2. Минпромэнерго ЧР изучить возможность включения строительства ПС 110 кВ «Черноречье» в целевую адресную программу Минэнерго России, учитывая его готовность в части наличия проектно-сметной документации в полном объеме.

5. По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию о состоянии текущих работ по строительству Грозненской ТЭС.

5.2. ГУП «Чеченская генерирующая компания» завершить процедуру подготовки документов на Кокадойскую и Кировскую МГЭС для

