



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРОМЫШЛЕННОСТАН А,  
ЭНЕРГЕТИКАН А МИНИСТЕРСТВО**

**ПРИКАЗ**

«02» 12 2018 г.

г. Грозный

№ 150-н

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
при производстве тепловой энергии и нормативов технологических  
потерь при передаче тепловой энергии по сетям МУП ЖЭУ № 2  
Надтеречного муниципального района на 2019 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Чеченской Республики от 8 декабря 2011 года № 195 «Об определении Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики уполномоченным органом по утверждению нормативов потерь при передаче тепловой энергии и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии», Административным регламентом Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики от 1 октября 2018 года № 117-п, обращением МУП ЖЭУ № 2 Надтеречного муниципального района и на основании решения Комиссии Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики по рассмотрению нормативов потерь при передаче тепловой энергии и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии (протокол от 3 декабря 2018 года № 14)

приказываю:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП ЖЭУ № 2 Надтеречного муниципального района следующими показателями:

- норматив удельного расхода топлива – **157,0 кг.у.т./Гкал.**

- потери тепловой энергии – **648,15 Гкал**;
- расход электроэнергии – **105,739 тыс.кВт.ч**;
- потери и затраты теплоносителя – **397,27 м<sup>3</sup>**.

2. Установить, что нормативы, утвержденные настоящим приказом, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Н.А. Сангариева.

Министр

Р.М. Масаев

А.Х. Сангариев

А.С.И. Сангариев

Н.А. Сангариев

Согласовано

Директор департамента государственной службы по работе и информатизации

Заместитель директора департамента энергетической безопасности

С приказом ознакомлен

Заместитель министра