



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРОМЫШЛЕННОСТАН А,
ЭНЕРГЕТИКАН А МИНИСТЕРСТВО**

ПРИКАЗ

«25» 10 2018 г.

г. Грозный

№ 126-п

В соответствии с п. 2, 3 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Чеченской Республики от 08.12.2011г. № 195 «Об определении Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики уполномоченным органом по утверждению нормативов потерь при передаче тепловой энергии и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии», Административным регламентом Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики от 01.10.2018г. № 117-п, обращением МУП «Теплоснабжение» г.Грозного и на основании решения Комиссии Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики по рассмотрению нормативов потерь при передаче тепловой энергии и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии (протокол № 13 от 23.10.2018г.)

приказываю:

1.1. В связи с отсутствием режимно-наладочных испытаний теплоснабжающего оборудования МУП «Теплоснабжение» г.Грозного, нормативы удельного расхода топлива, при производстве тепловой энергии в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии,

утвержденным приказом Министерства энергетики РФ № 323 от 30 декабря 2008г., утвердить в следующем показателе:

- норматив удельного расхода топлива – **158,6 кг.у.т./Гкал.**

1.2. Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в соответствии с утвержденным приказом Министерства энергетики РФ № 325 от 30 декабря 2008г., утвердить в следующих показателях:

- потери тепловой энергии – **51530,5 Гкал;**

- расход электроэнергии – **17450,61 тыс.кВт, ч;**

- потери и затраты теплоносителя – **71252,79 м³.**

2. Установить, что нормативы, утвержденные настоящим приказом, действуют с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Н.А. Сангариева.

Министр



Р.М. Масаев